
PE 112024/2024 - Pedido de esclarecimento

3 mensagens

Contratos Nobreakcia <contratos@nbcia.com.br>
Para: copel@defensoria.ba.def.br

4 de julho de 2024 às 14:19

Prezada comissão de licitação,

Nós, da **MM Comércio e Locação de Eletro Eletrônicos LTDA**, CNPJ sob o nº: 07.791.057/0001-03, interessada em participar do certame em epígrafe, vem a esta estimada Comissão, requerer os seguintes esclarecimentos:

Verificamos que atendemos todas as exigências documentais quanto às exigências técnicas. No entanto, nos deparamos com duas exigências dimensionais dos produtos que são limitadores da nossa participação, quais sejam os itens abaixo:

- Item 5.5.1.5. - GERAIS
 - Dimensões máximas do gabinete do UPS (A x L x P) 1500 x **500** x 700mm;
- 5.1.1.6. Baterias
 - O gabinete de baterias deverá possuir no máximo as seguintes dimensões (A x Lx P) 1500 x **500** x 1200 mm;

Muito embora, entendemos que, tanto nosso equipamento quanto gabinete de baterias modulares, são compactos possuem as seguintes dimensões (catálogo de ambos em anexo):
UPS Modular

- Dimensões máximas do gabinete do UPS (A x L x P) 1445 x **600** x **850mm**;
- Gabinete de Baterias Modular
 - O gabinete de baterias deverá possuir no máximo as seguintes dimensões (A x Lx P) 1400 x **600** x 1002 mm;

Sendo assim, questionamos se serão aceitos gabinetes do UPS e das baterias nas dimensões que possuímos (100mm a maior na largura do gabinete de baterias modular e 100mm e 150mm a maior na largura e profundidade respectivamente do UPS?)

Em caso de resposta negativa, é possível nos informar a dimensão do(s) ambiente(s) que serão instalados o UPS e Gabinete de baterias que justifique a negativa na aceitação dos nossos produtos nas dimensões que foram apresentadas?

À disposição.

Atenciosamente,Sara Macêdo
Licitações e Contratos
Contato: (62) 99854-6685

3 anexos **Catalogo DPH Ingles _UPS_DPH-80-120-kVA_en-us_V2-update.pdf**
240K **Catalogo Apresentação Delta DPH Nobreak Modular (5).pdf**
2567K **Catálogo GABINETE MODULAR DE BATERIA.pdf**
2366K

Arthur Oliveira Campos da França Vieira <arthur.vieira@defensoria.ba.def.br>
Para: Ricardo Borges <ricardo.borges@defensoria.ba.def.br>, André Luiz Souza de Almeida
<andre.souza@defensoria.ba.def.br>, copel <copel@defensoria.ba.def.br>

4 de julho de 2024 às 15:04

Prezados,

Segue questionamento para vossa apreciação.

Cordialmente,

Comissão de Contratação
Defensoria Pública do Estado da Bahia
Telefone: (71) 3117-9074 / 3117-9075
E-mail: copel@defensoria.ba.def.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **Catalogo DPH Ingles _UPS_DPH-80-120-kVA_en-us_V2-update.pdf**
240K

 **Catalogo Apresentação Delta DPH Nobreak Modular (5).pdf**
2567K

 **Catálogo GABINETE MODULAR DE BATERIA.pdf**
2366K

André Luiz Souza de Almeida <andre.souza@defensoria.ba.def.br>

9 de julho de 2024 às 08:47

Para: Arthur Oliveira Campos da França Vieira <arthur.vieira@defensoria.ba.def.br>

Cc: Ricardo Borges <ricardo.borges@defensoria.ba.def.br>, copel <copel@defensoria.ba.def.br>

Segue resposta ao questionamento da empresa MM Comércio.

Pode ser aceito os gabinetes do UPS e das Baterias com as dimensões 100mm a maior na largura do gabinete de baterias modular e 100mm e 150mm a maior na largura e profundidade respectivamente do que as dimensões estabelecidas no Edital.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



André Luiz Souza de Almeida

Coordenador III | **Coordenação de Modernização e Informática**

Phone: +55(71)3117-1298 / 9198 / 9150 / 9151

Mobile: +55(71)98455-3401

Registro de chamados: servicedesk.defensoria.ba.def.br

Defensoria Pública do Estado da Bahia | www.defensoria.ba.def.br